



FDV - FORVALTNING,  
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27.08.2024  
Rev.: 00  
Utarbeidet av: PP  
Godkjent av: HKE  
Side: 1 av 1  
Produktdokumentasjon:  
ETA nr.: 16/0093  
DoP. nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016  
CE 0960

# FIRESAFE FT Seal Pad

## PRODUKTBEKRIVELSE

FIRESAFE FT Seal Pad benyttes i elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannklassifiserte vegger og tak av gipsplate konstruksjoner, for å opprettholde brannmstandsklasse EI 60 – EI 120.

FIRESAFE FT Seal Pad er et produkt ferdig tilpasset standard vegg- eller takboks av plast.

FIRESAFE ST Seal Pad er bestående av et varmeeekspanderende grafitt materiale, ekspanderer ved en temperatur på ca 200°C, ekspanderer hurtig 10 ganger sin opprinnelige størrelse og lukker plast boksen ved brann.

## BRUKSOMRÅDE

- 291 Branntetting - Varmeeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. FIRESAFE FT Acrylic fugemasse kan benyttes som røyktetting rundt vegg- eller takboksen.

FIRESAFE FT Seal Pad er vurdert i ETA 16/0093 for miljøkategori **Z2**: beregnet for bruk innendørs, med luftfuktighet under 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV.

## MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE FT Seal Pad.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Se produktdatablad for FIRESAFE FT Seal Pad.

## RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig. Produktet skal monteres innvendig i plastboksen med selvklebende tape.

## ETTERSYN / KONTROLL

- I forhold til brannikkerhet på bygget bør branntettinger kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er skadet. FIRESAFE FT Seal Pad bør kontrolleres hver gang det er det utført arbeider i vegg eller takboks.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt elektriker eller brannsikrings entreprenør.

## LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider.

## DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE FT Seal Pad kan brukes i kombinasjon med FS FT Acrylic, så den må fjernes først. FS FT Seal Pad fjernes ved å dra selvklebende tape fra plastboks.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig. Informasjon om komponenter: Blanding med grafitt og PVC-harpiks.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.

## SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Seal Pad.



Eske - forpakning 10 stk FIRESAFE Seal Pad  
FS-artikkel nr.: 100 094  
GTIN nr.: 7070800101682



Produkt FIRESAFE FT Seal Pad.  
Størrelse: 50 mm x 50 mm x 6 mm

# FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no) Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no)