



YTELSESERKLÆRING (DoP)

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

FIRESAFE / FSB

DoP No.: FS/PP/FSB – 30.07.2025

1. Unik identifikasjon for produkttypen:

FIRESAFE / FSB Firestop Boards for Penetration Seals.

2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar artikkel 11(4):

2.1 Se batchnummer på emballasjen til produktet eller skann QR koden for på emballasjen for detaljert informasjon.

2.2 FIRESAFE / FSB1 og FSB2 leveres i plater størrelse 1000 x 625 mm.

- FIRESAFE / FSB1: 50 mm tykkelse malt med brannhemmende maling på en side.

- FIRESAFE / FSB2: 60 mm tykkelse malt med brannhemmende maling på to sider.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

3.1 Den tiltenkte bruken av FIRESAFE / FSB er å opprettholde brannmotstandsyttelsen til vegger av gips, - murte støpe vegger og gulv for brannetting av Installasjonsgjennomføringer, eller for bruk typer konstruksjoner som er inkludert i **ETA 25/0231**.

3.2 Brukscategorien for systemet FIRESAFE / FSB er beregnet for innendørs bruk, forhold: relativ fuktighet lavere enn 85 % RF, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024, type Z2).

3.3 Bestemmelsene i ytelseserklæringen er basert på en antatt levetid for FIRESAFE / FSB i 25 år: forutsatt at alle vilkårene i produsentens datablad og instruksjoner for pakking, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene som gis til sluttbruker kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men må bare betraktes som et hjelpemiddel for å velge de riktige produktene i forhold til løsningsens forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som nødvendig i henhold til artikkel 11(5):

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Telefon: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Om relevant, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i artikkel nr 12(2): Ikke relevant.

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1.

7. Dersom ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant.

8. Dersom ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en Europeisk Teknisk Vurdering:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104.

ETA 25/0231 utarbeidet av UL International BV meldt organ 2821, sertifikat for ytelse Nr. 2821-CPR-0343.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Karakteristikk/ egenskaper	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse A1	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 25/0231 Penetration Seals	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	NPD	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	NPD	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W3	EOTA TR 034
Mekanisk motstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Motstand mot støt/bevegelse	NPD	EOTA TR 001
Adhesjon	NPD	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolasjon	Rw (C;Ctr)= 28 (-3 ; -10) dB. Testet med en steinullsplate tykkelse 50 mm, densitet 160 kg/m³. Belagt med brannhemmende maling på begge sider.	EN 10140-2
Trinnlydisolasjon	NPD	EN 10140-3
Termiske egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667 eller EN 12939
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhet og anvendelighet	Z ₂	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ingen ytelser fastsatt.

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den enkelte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på vegne av utsteders eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av Firesafe:

Pål Paulsen

Teknisk avdeling - produksjef branntetteprodukter

FIRESAFE AS

