



YTELSESERKLÆRING (DoP)

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

FIRESAFE / FSD

DoP No.: FS/PP/FSD – 30.07.2025

1. Unik identifikasjon for produkttypen:

FIRESAFE / FSD Firestop Disc for Penetration Seals.

**2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar
artikkel 11(4):** Se batchnummer på emballasjen til produktet eller skann QR koden for på emballasjen for detaljert informasjon.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

3.1 Den tiltenkte bruken av FIRESAFE / FSD er å opprettholde brannmotstandsyttelsen til vegger av gips, - murte støpe vegger og gulv for brannetting av forskjellige plastrør, - aluminium - komposittør og kabler, som er inkludert i **ETA 25/0237**.

3.2 Brukscategorien for systemet FIRESAFE / FSD er tiltenkt for innendørs bruk, forhold: høy luftfuktighet, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024, type Z₁).

3.3 Bestemmelsene i ytelseserklæringen er basert på en antatt levetid for FIRESAFE / FSD i 25 år: forutsatt at alle vilkårene i produsentens datablad og instruksjoner for pakking, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene som gis til sluttbruker kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men må bare betraktes som et hjelpemiddel for å velge de riktige produktene i forhold til løsningens forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som nødvendig i henhold til artikkel 11(5):

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO
Telefon: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

**5. Om relevant, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i
artikkel nr 12(2):** Ikke relevant.

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:
AVCP-system 1.

7. Dersom ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Ikke relevant.

8. Dersom ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en Europeisk Teknisk Vurdering:
Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104.
ETA 25/0237 utarbeidet av UL International BV meldt organ 2821, sertifikat for ytelse Nr. 2821-CPR-0348.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Karakteristikk/ egenskaper	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse E	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 25/0237 Penetration Seals	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	NPD	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	NPD	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	Som leverandør erklærer vi at ingen farlige stoffer frigjøres under installasjon eller ved bruk av produktet. Se sikkerhetsdatablader.	
Mekanisk motstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001: 2003
Motstand mot støt/bevegelse	NPD	EOTA TR 001: 2003
Luftbåren lydisolasjon	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Termiske egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Holdbarhet og anvendelighet	Z1 i henhold til TR 024: 2019	EAD 350454-00-1104, punkt 2.2.9

NPD = No Performance Determined / Ingen ytelser fastsatt.

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den enkelte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på vegne av utsteders eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av Firesafe:

Pål Paulsen

Teknisk avdeling - produksjef branntetteprodukter

FIRESAFE AS

