



# FIRESAFE / FSD

Firestop Disc for Penetration Seals

FDV-DOKUMENTASJON

Dato: 23.01.2026  
Rev.: 00  
Utarbeidet av: PP  
Godkjent av: HKE  
Side: 1 av 1  
Europeiske godkjenninger:  
ETA No: 25/0237 Penetration Seals  
DoP No.: FS/PP/FSD - 30.07.2025  
CE 2821

## PRODUKTBeskrivelse

FIRESAFE / FSD er en selvklebende skive bestående av varmeeekspanderende materiale. FIRESAFE / FSD kan formes rundt små gjennomføringer for en brann- og røyksikker tetting til tilknyttede rom.

## Bruksområde

Systemkode: 291 Brannetting (Iht. NS 3451's systemkodeliste).

- Komponentkode: QZC (Iht. NS 3457's komponentkodeliste). FIRESAFE / FSD benyttes til brannetting av små åpninger og installasjons-gjennomføringer direkte i vegger og gulv. Produktet benyttes til brannetting av elektriske kabler, kabelbunter, plastrør, plastrør med kabler, metallrør samt flerlags- og komposittrør, innenfor dokumenterte dimensjoner. Produktet benyttes i lette skillevegger av gips, i murte og støpte vegger og dekker, samt i hulldekker, krysslaminerte trekonstruksjoner (KLT) og sandwichelementer, innenfor dokumenterte løsninger.

FIRESAFE / FSD benyttes i kombinasjon med FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic, FIRESAFE / FSB1 og / FSB2 Boards og FIRESAFE GPG MORTAR (gipsbasert brannettetmasse, klasse A1), i henhold til dokumenterte løsninger.

Produktet er klassifisert i brukskategori Z<sub>1</sub>, som innebærer bruk innendørs i miljøer med høy luftfuktighet, ved temperaturer over 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV.

## Montering

- Utførelse, bruksområder og forutsetninger for bruk er beskrevet i teknisk datablad (TDS) for FIRESAFE / FSD.
- Løsninger for installasjonsgjennomføringer er angitt i ETA 25/0237.

## TEKNISKE DATA / FORPAKNING / ARTIKKELNUMMER

- Se produkt datablad (PDS) for FIRESAFE / FSD.

## RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig - rengjøring er kun nødvendig av hensyn til estetikk.

- Benytt en tørr klut eller en godt oppvridd klut med vann tilsatt en mild vannbasert såpe.
- Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Ikke bruk høytrykkspyler.

## ETTERSYN / KONTROLL

- Alle brannettinger av gjennomføringer i ett bygg bør kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er utsatt for skader.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Kontakt alltid utførende entreprenør.

## LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 25 år, forutsatt at klausulene om emballasje/ transport / installasjon / bruk / reparasjoner er oppfylt.
- Indikasjonen for levetid kan ikke tolkes som en garanti fra produsenten, men er kun ment som et hjelpemiddel for å velge riktig produkt i forhold til forventet og økonomisk rimelig levetid for bygverket.

## DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE / FSD fjernes ved å dra av den selvklebende tapen fra installasjonsgjennomføringen.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.
- Mulighet for avfallsbehandling (EAL-kode): 07 02 99 – avfall som ikke er spesifisert andre steder.
- Avfallsbehandling av emballasje: Kartong sorteres som pappemballasje.

## SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE / FSD.



## FORPAKNING:

FIRESAFE / FSD - Ø 65 mm, (t.) 3 mm - Gtin 7070800102337

# FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no) Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no)