



FIRESAFE / FSW

Firestop Wrap for Penetration Seals

FDV-DOKUMENTASJON

Dato: 23.01.2026
Rev.: 00
Utarbeidet av: PP
Godkjent av: HKE
Side: 1 av 1
Europeiske godkjenninger:
ETA No: 25/0234 Penetration Seals
DoP No.: FS/PP/FSW - 30.07.2025
CE 2821

PRODUKTBEKRIVELSE

FIRESAFE / FSW er en grafitt basert brannpakning på rull 10 m.
FIRESAFE / FSW benyttes til brannsikker gjennomføringstetting av brennbare rør, og ubrennbare rør med brennbar rørisolering.
FIRESAFE / FSW ekspanderer når den blir utsatt for varme og skaper en brann- og røyksikker tetting til tilknyttede rom.

BRUKSOMRÅDE

Systemkode: 291 Branntetting (Iht. NS 3451's systemkodeliste).

- Komponentkode: QZC (Iht. NS 3457's komponentkodeliste).

FIRESAFE / FSW benyttes til branntetting av rørgjennomføringer for plastrør, lyddempende plastrør, fiberkomposittør, aluminiumskomposittør og metallrør, der rørene er isolert med brennbar rørisolasjon, innenfor dokumenterte løsninger. Produktet benyttes i lette skillevegger av gips, i murte og støpte vegger og dekker, samt i hulldekker, krysslaminerte trekonstruksjoner (KLT) og sandwichelementer, innenfor dokumenterte løsninger.



FORPAKNING:

FIRESAFE / FSW - Rull - 10000 mm - Gtin 7070800102337

FIRESAFE / FSW benyttes i kombinasjon med FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic, FIRESAFE / FSB1, / FSB2 Boards og FIRESAFE GPG MORTAR (gipsbasert branntettermasse, klasse A1), i henhold til dokumenterte løsninger.

Produktet er klassifisert i brukskategori Y₁, som innebærer innendørs og utendørs bruk, ved temperaturer under 0 °C med utsettelse for UV (til tider), men uten eksponering for regn.

MONTERING

- Utførelse, bruksområder og forutsetninger for bruk er beskrevet i teknisk datablad (TDS) for FIRESAFE / FSW.
- Løsninger for installasjonsgjennomføringer er angitt i ETA 25/0234.

TEKNISKE DATA / FORPAKNING / ARTIKKELNUMMER

- Se produkt datablad (PDS) for FIRESAFE / FSW.

RENHOLD

- Ingen. Produktet skal støpes inn.

ETTERSYN / KONTROLL

- Alle branntettinger av gjennomføringer i ett bygg bør kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er utsatt for skader.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Kontakt alltid utførende entreprenør.

LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 25 år, forutsatt at klausulene om emballasje/ transport / installasjon / bruk / reparasjoner er oppfylt.
- Indikasjonen for levetid kan ikke tolkes som en garanti fra produsenten, men er kun ment som et hjelpemiddel for å velge riktig produkt i forhold til forventet og økonomisk rimelig levetid for byggverket.

DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE / FSW brukes i kombinasjon med FIRESAFE FSA / FIRESAFE FSB / FIRESAFE GPG MORTAR, så disse må fjernes først. FIRESAFE / FSW fjernes enkelt fra røret ved å fjerne branntettermaterialet rundt FIRESAFE / FSW.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.
- Mulighet for avfallsbehandling (EAL-kode): 17 06 04 – andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.
- Emballasje: Kartong sorteres som pappemballasje.

SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE / FSW.

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no